



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел Надзорной Деятельности Кемеровского района УНД ГУ МЧС России по Кемеровской области  
650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 13, тел./факс (8-384-2) 64-55-12 E-Mail: [Ogpn\\_Kem\\_rm@roschta.ru](mailto:Ogpn_Kem_rm@roschta.ru); [ogrn13m@mail.ru](mailto:ogrn13m@mail.ru)

**Предписание N 114/1/79**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.**

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

"Кемеровский аграрный техникум "

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, искусства и т.п.)

Директору Римше Валерию Александровичу.

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Кемеровского района Панькова Алексея Викторовича N 114 от 15 июля 2014г., ст. 6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период 28.07.14г. с 10.00 час. до 16.00час., 22.08.14г. с 10.00 час. до 15.00час. (продолжительностью 11 часа).

проведена **плановая** проверка государственным инспектором Кемеровского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Елоновой Татьяной Александровной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

юридическое лицо Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Кемеровский аграрный техникум " по адресу: Кемеровский район, п.Металлоплощадка, ул.Новая,3<sup>а</sup>

(указываются проверка, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с исполняющий обязанности директора Римшей Иваном Валерьевичем, преподавателем организатором ОБЖ Окунцовым Николаем Борисовичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверок:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Система пожарной сигнализации в здании лабораторного корпуса №2 по адресам: Кемеровский район, п.Металлоплощадка, ул.Новая,3 <sup>а</sup> (здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.1) не обеспечивает дублирования подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч.7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	20.07.2015г.	

2	На объекте по адресу: Кемеровский район, п.Металлплощадка, ул.Новая,3 <sup>а</sup> . Сведения, изложенные в декларации пожарной безопасности ГБОУ СПО «Кемеровский аграрный техникум» (Регистрационный номер № 32207841-59-619, 32207841-60-619, 32207841-61-619) не достоверны.	п.4 ст.4; ст. 64 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 12,16,17 Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 года № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» с изменениями (Приложение к приказу МЧС России от 26.03.2010г. № 135)	15.04.2015г.	
3	На объекте по адресу: Кемеровский район, п.Металлплощадка, ул.Новая,3 <sup>а</sup> . Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении объектов не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.	п.2 «Правил противопожарного режима», утвержденным постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 (в редакции Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014г. № 113).	15.04.2015г.	
4	На объекте по адресу: Кемеровский район, п.Металлплощадка, ул.Новая,3 <sup>а</sup> . В подвале на 1-ом, 2-ом и 3-ем этажах главного учебного корпуса не соответствует нормативным документам аварийное (эвакуационное) освещение в коридорах и на лестницах.	ст.1;37«О пожарной безопасности» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ( ч.4 ст.4); СП 1.13130.2009 (п.4.3,п.4.3.1); п. 6.22 СНиП 21-01-97*; п.7.62 СНиП 23-05-95.	20.07.2015г.	
5	На объекте по адресу: Кемеровский район, п.Металлплощадка, ул.Новая,3 <sup>а</sup> . В подвале главного учебного корпуса отсутствует противопожарная дверь в проеме электрощитовой. (помещения различной функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами).	ст.1; 37«О пожарной безопасности» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; п.7.4;5.14*, табл.№2 СНиП 21-01-97*.	20.07.2015г.	
6	На объекте по адресу: Кемеровский район, п.Металлплощадка, ул.Новая,3 <sup>а</sup> . В коридорах 1-го этажа на эвакуационных путях учебного корпуса №2 , применены покрытия полов с высоким классом пожарной опасности материала (ДВП).	ст.1;37«О пожарной безопасности» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; ст.134, ст.89, табл.29 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009.	20.07.2015г.	
7	На объекте по адресу: Кемеровский район, п.Металлплощадка, ул.Новая,3 <sup>а</sup> . На 1-ом этаже учебного корпуса № 2 не соответствует нормативным документам аварийное (эвакуационное) освещение в коридорах и на лестницах.	ст.1;37«О пожарной безопасности» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ( ч.4 ст.4); СП 1.13130.2009 (п.4.3,п.4.3.1); п. 6.22 СНиП 21-01-97*; п.7.62 СНиП 23-05-95.	20.07.2015г.	
8	На объекте по адресу: Кемеровский район, п.Металлплощадка, ул.Новая,3 <sup>а</sup> . На 1-ом этаже учебного корпуса № 2 в полу на путях эвакуации перепады высотой менее 45см и выступы, не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандуса с уклоном не более 1:6.	ст.1;37«О пожарной безопасности» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; п.6.28 СНиП 21-01-97*;	20.07.2015г.	

9	На объекте по адресу: Кемеровский район, п.Металлплощадка, ул.Новая,3 <sup>а</sup> . На 1-ом этаже лабораторного корпуса № 2 (лаборатория с/х машин) не соответствует нормативным документам аварийное (эвакуационное) освещение в коридорах и на лестницах.	ст.1;37«О пожарной безопасности» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ( ч.4 ст.4); СП 1.13130.2009 (п.4.3,п.4.3.1); п. 6.22 СНиП 21-01-97*; п.7.62 СНиП 23-05-95.	20.07.2015г.	
10	На объекте по адресу: Кемеровский район, п.Металлплощадка, ул.Новая,3 <sup>а</sup> . На 1-ом этаже лабораторного корпуса № 1 (учебная мастерская) в полу на путях эвакуации перепады высотой менее 45см и выступы, не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандуса с уклоном не более 1:6.	ст.1;37«О пожарной безопасности» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; п.6.28 СНиП 21-01-97*;	20.07.2015г.	
11	На объекте по адресу: Кемеровский район, п.Металлплощадка, ул.Новая,3 <sup>а</sup> . На 1-ом этаже лабораторного корпуса № 1(учебная мастерская) не соответствует нормативным документам аварийное (эвакуационное) освещение в коридорах и на лестницах.	ст.1;37«О пожарной безопасности» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ( ч.4 ст.4); СП 1.13130.2009 (п.4.3,п.4.3.1); п. 6.22 СНиП 21-01-97*; п.7.62 СНиП 23-05-95.	20.07.2015г.	
12	На объекте по адресу: Кемеровский район, п.Металлплощадка, ул.Новая,3 <sup>а</sup> . На 1-ом, 2-ом, 3-ем и 4-ом этажах в общежитие№1 не соответствует нормативным документам аварийное (эвакуационное) освещение в коридорах и на лестницах.	ст.1;37«О пожарной безопасности» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ( ч.4 ст.4); СП 1.13130.2009 (п.4.3,п.4.3.1); п. 6.22 СНиП 21-01-97*; п.7.62 СНиП 23-05-95.	20.07.2015г.	
13	На объекте по адресу: Кемеровский район, п.Металлплощадка, ул.Новая,3 <sup>а</sup> . На 1-ом этаже в общежитие№1 на запасных выходах из здания в полу на путях эвакуации перепады высотой менее 45см и выступы, не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандуса с уклоном не более 1:6.	ст.1;37«О пожарной безопасности» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; п.6.28 СНиП 21-01-97*;	20.07.2015г.	
14	На объекте по адресу: Кемеровский район, п.Металлплощадка, ул.Новая,3 <sup>а</sup> . На 1-ом, 2-ом, 3-ем и 4-ом этажах в общежитие №1 не оборудованы двери лестничных клеток приспособлением для самозакрывания и с утеплением в притворах.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ( ч.1 ст.151); п. 6.18* СНиП 21-01-97*.	20.07.2015г.	
15	На объекте по адресу: Кемеровский район, п.Металлплощадка, ул.Новая,3 <sup>а</sup> . На 1-ом, 2-ом, 3-ем и 4-ом этажах в общежитие№2 не соответствует нормативным документам аварийное (эвакуационное) освещение в коридорах и на лестницах.	ст.1;37«О пожарной безопасности» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ( ч.4 ст.4); СП 1.13130.2009 (п.4.3,п.4.3.1); п. 6.22 СНиП 21-01-97*; п.7.62 СНиП 23-05-95.	20.07.2015г.	
16	На объекте по адресу: Кемеровский район, п.Металлплощадка, ул.Новая,3 <sup>а</sup> . На 1-ом этаже в общежитие№2 на запасных выходах из здания в полу на путях эвакуации перепады высотой менее 45см и выступы, не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандуса с уклоном не более 1:6.	ст.1;37«О пожарной безопасности» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; п.6.28 СНиП 21-01-97*;	20.07.2015г.	
17	На объекте по адресу: Кемеровский район, п.Металлплощадка, ул.Новая,3 <sup>а</sup> . На 1-ом, 2-ом, 3-ем и 4-ом этажах в общежитие №2 не оборудованы двери лестничных клеток приспособлением для самозакрывания и с утеплением в притворах.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ( ч.1 ст.151); п. 6.18* СНиП 21-01-97*.	20.07.2015г.	

18	На объекте по адресу: Кемеровский район, п.Металлоплощадка, ул.Новая,3 <sup>а</sup> . В столовой на 1-ом этаже на эвакуационных путях в тамбуре, применены покрытия стен с высоким классом пожарной опасности материала (ДВП, краска).	ст.1;37«О пожарной безопасности» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; ст.134, ст.89, табл.29 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП1.13130.2009.	20.07.2015г.	
----	--	---	--------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в цт020 884 установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Кемеровского района по пожарному надзору



А. Елонова  
И.Л.П.

"22" августа 2014г

Предписание для исполнения получил:

✓ И.И.И.  
(подпись)

И.И.И. директор по безопасности  
(должность, фамилия, инициалы)

"22" августа 2014г